

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα, τηλ.: 210 69 68 418, Fax: 210 69 68 031

2/ΜΠ/εμπ

Αθήνα, 11.01.2006

Προς
ΔΕΣΜΗΕ
Λ. Αμφιθέας 11
Ν. Σμύρνη

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.
ΑΡΙΘ.
ΗΜΕΡ. 11.1.06

ΘΕΜΑ : Συμβάσεις Διασύνδεσης Αιολικών Πάρκων

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στα πλαίσια του Καταστατικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) επιθυμούμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε ορισμένα θέματα που έχουν προκύψει αναφορικά με το περιεχόμενο και τους όρους που τίθενται στο κείμενο της Συμβάσεως Διασύνδεσης για σύνδεση Παραγωγών με το Σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί μετά την ενσωμάτωση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος όπως έχει εγκριθεί με την Υπ. Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/οικ.8311/ΦΕΚ 655/17.05.05.

Τα θέματα αυτά έχουν ως κατωτέρω :

- Με αφορμή την πρόβλεψη του κώδικα (Άρθρο 306) για τη μεταβίβαση της κυριότητας των έργων επέκτασης για τη σύνδεση τίθεται στη Σύμβαση σαφής χρονικός περιορισμός εκτέλεσης της μεταβίβασης αυτής προ της εκδόσεώς της, προβλεπόμενης για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, βεβαίωσης κατά το Άρθρο 15 παρ. 1γ του ΦΕΚ 158/13.02.2002 (όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ6/Φ1/10200 ΦΕΚ 902B/17.07.2003 Άρθρο 1 παρ. 5γ). Θεωρούμε ότι ο περιορισμός αυτός, ειδικά στην παρούσα φάση, μπορεί να έχει ως συνέπεια μόνον απώλειες παραγωγής και εσόδων λόγω διακοπής λειτουργίας του Α/Π από τον Διαχειριστή ελλείψει Άδειας Λειτουργίας εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Αυτό συμβαίνει γιατί στην ουσία ο Ανεξάρτητος Παραγωγός υποχρεούται να προβεί εντός σαφούς χρονικού περιορισμού που επηρεάζει τη λειτουργία του Α/Π, σε ενέργειες την πρόοδο των οποίων δεν ελέγχει, δεδομένου ότι ο Κύριος του Συστήματος δεν έχει γνωστοποιήσει έως σήμερα και από όσο γνωρίζουμε δεν έχει εφαρμόσει νομικά κατοχυρωμένη διαδικασία μεταβίβασης

μέρους ή του συνόλου του οικοπέδου του Υ/Σ όπως προβλέπεται ούτε ακόμη και σε Υ/Σ που λειτουργούν εδώ και πάνω από πενταετία.

Σημειώνουμε δε ότι η όποια διαδικασία προταθεί προς εφαρμογή θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι δεν θα προκαλεί κόστος στους Ανεξάρτητους Παραγωγούς πέραν των προβλεπομένων στον Κώδικα και αναφέρουμε ενδεικτικά την ανάγκη συμβατότητας της διαδικασίας αυτής με τις υποχρεώσεις των Ανεξάρτητων Παραγωγών, για τα έργα των οποίων τα Δίκτυα Διασύνδεσης επιχορηγούνται είτε από το ΕΠΑΝ είτε από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ειδικά όσον αφορά το θέμα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πέραν της αξίας του οικοπέδου ή των δαπανών απαλλοτρίωσης, που βαρύνουν τον Ανεξάρτητο Παραγωγό σύμφωνα με τον Κώδικα, ποιες εκ των υπολοίπων δαπανών μεταβίβασης (Συμβολαιογραφικά έξοδα, παραστάσεις δικηγόρων κ.λ.π.) βαρύνουν τον Ανεξάρτητο Παραγωγό και ποιες τον Κύριο του Συστήματος.

- β) Με αφορμή την πρόβλεψη του Άρθρου 159 Παρ. 2 και 3 βάσει της οποίας ο Κύριος του Συστήματος διενεργεί την προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητικών διατάξεων στο Σύστημα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω μετρητές και ειδικά οι Μ/Σ τάσεως και εντάσεως αυτών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού του Υ/Σ και χρησιμοποιούνται και από το μέρος του Υ/Σ που ανήκει στον Παραγωγό (Μετρήσεις, προστασίες κ.λ.π.). Ως εκ τούτου θα πρέπει για λόγους διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας και εφόσον το επιθυμεί ο Ανεξάρτητος Παραγωγός να του ανατίθεται από τον Κύριο του Συστήματος και αυτός να αναλαμβάνει ως υπεργολάβος την εκτέλεση ορισμένων εκ των εργασιών και προμηθειών υπό τον αυστηρό έλεγχο, τις προδιαγραφές και την πιστοποίηση του Κυρίου του Συστήματος όπως π.χ. την προμήθεια, τοποθέτηση και διασύνδεση των Μ/Σ τάσεως και εντάσεως που απαιτούνται για τη λειτουργία των μετρητικών διατάξεων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η επάρκεια του εξοπλισμού από πλευράς προδιαγραφών του συστήματος και η συμβατότητά του με τον υπόλοιπο εξοπλισμό και σχεδιασμό του Υ/Σ ενώ αποφεύγονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων διασύνδεσης ή η σπατάλη εγκατάστασης διπλού εξοπλισμού.

Με την πεποίθηση ότι συνδράμουμε στο έργο του ΔΕΣΜΗΕ για την κατάρτιση ενός πλαισίου που θα εξασφαλίζει στους Ανεξάρτητους Παραγωγούς ισότιμη και βέλτιστη τεχνοοικονομικά πρόσβαση στο Σύστημα με βάση πάντα τους όρους που θέτει ο Κώδικας Διαχείρισης, παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας τις ανωτέρω παρατηρήσεις στην οριστικοποίηση των σχετικών Συμβάσεων Διασύνδεσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή,



Περιστέρης
Πρόεδρος Δ.Σ.